

Energi handlingsplan	Årlig energibesparelse (MWh/år)
2025/26	101
København - Udskiftning af armaturer for 1*36W lysstofrør i pakke- og lagerhallerne på 1. sal	43
Køge - sænkning af kondenseringstemperatur	50
Odense - Ændrede driftstider for ventilationsanlægget for reception, kantine og omklædning	7
Århus - Ændring af setpunkt for køleanlæg til serverrum	1
2026/27	350
København - Tilpasning af +5° C kølerummet i stueetagen	82
København - Udskiftning af armaturer for 2*58W lysstofrør i pakke- og lagerhallerne	42
København - udskiftning af beholder i teknikrum 307	5
København - udskiftning af pumper	1
København - Udskiftning af SY VEN 02	38
København - Udskiftning af ventilationsanlæg SY VEN 06	72
Odense - elvandvarmere	34
Odense - isolering af rør m.v.	4
Odense - ny pumpe til blandekreds	0
Århus - isolering af uisolerede rør etc	4
Århus - opsætning af 7 stk. elvandvarmere	65
Århus - Styring af driften af trykluftkompressoren	1
Århus - udskiftning af 3 ældre pumper	2
2027/28	33
København - returventiler	0
Odense - ny automatik til varmeanlægget	16
Odense - opsætning af returventiler og udbedring af stop til kaloriferer i lagerhal	5
Århus - opsætning af returventiler på kaloriferer	12
2028/29	183
Odense - Etablering af ventilationsanlæg for garagehallen	147
Odense - Ny facade og nyt tag på garagehallen	36
Hovedtotal	666